

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ58.В.01664

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0000360

Общество с ограниченной ответственностью "МОБИЛ СТРОЙ ХХІ" (ООО "МОБИЛ СТРОЙ ХХІ").
Адрес: 143391, РОССИЯ, г. Москва, поселение Марушкинское, пос. совхоза Крёкшино, здание РММ,
каб. 113. ОГРН: 1027700129368. Телефон: 84952257961, 84957832191. Факс: 84957396104.
E-mail: info@ms21.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "МОБИЛ СТРОЙ ХХІ" (ООО "МОБИЛ СТРОЙ ХХІ").
Адрес: 143391, РОССИЯ, г. Москва, поселение Марушкинское, пос. совхоза Крёкшино, здание РММ,
каб. 113. ОГРН: 1027700129368. Телефон: 84952257961, 84957832191. Факс: 84957396104.
E-mail: info@ms21.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС "Альфа "Пожарная Безопасность" ООО "Альфа "Пожарная Безопасность". Адрес: 301760, Россия,
Тульская обл., г. Донской, ул. Горноспасательная, д. 1А, телефон/факс: 84952801686.
ОГРН: 1107154016166. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58 выдан 28.12.2010 г. МЧС России

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты пенополистирольные марок ППС15, ППС25,
ППС35 типов Р, Т, вида А, плотностью от 15 кг/м³ до
35 кг/м³, толщиной от 10 мм до 500 мм, выпускаемые
по ГОСТ 15588-2014. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

22 4444

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от
22 июля 2008 г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
См. Приложение – бланк № 0000235

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 3182-С/ТР от 23.09.2015 г. ИЛ "Альфа "Пожарная
Безопасность" ООО "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ИН41 от 28.12.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)
№ РОСС RU.И282.04ЦИ00 / СМК.05961 от 06.08.2014 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.09.2015 по 27.09.2018

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)


подпись


подпись

А.А. Гомзов

инициалы, фамилия

Ю.М. Мещерякова

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ58.В.01664

(обязательная сертификация)

№ 0000235

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
		Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ4
ГОСТ 30244-94	"Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть"	Группа горючести – Г3 (нормальногорючие)
ГОСТ 30402-96	"Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость"	Группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые)
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18	"Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа дымообразования – Д3 (с высокой дымообразующей способностью)
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20	"Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа токсичности – Т3 (высокоопасные)



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(Handwritten signature)
подпись

А.А. Гомзов

инициалы, фамилия

Ю.М. Мещерякова

инициалы, фамилия